

CIRCULAR N° 6

LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL N° 23/2022 - EX-2022-54532220- -APN-SG#SOFSE
**“LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE
DISTRIBUCIÓN DE RESPALDO EN SUB ESTACIÓN TEMPERLEY – LÍNEA GENERAL
ROCA”**

INFORMACIÓN CON CONSULTA

Respuestas a consultas efectuadas por interesados en participar del llamado a Licitación Privada Nacional, por medio autorizado en los términos del artículo 7 del Pliego de Condiciones Particulares.

CONSULTA N° 1:

“Solicitamos indicar si se deberá incluir en la oferta:

- *La modificación de bases de datos, tanto del lado Subestación, como del lado Centro de Control.*
- *Ampliación hardware de RTU para incorporar las señales a agregar”*

RESPUESTA N° 1:

En virtud de lo indicado por el área técnica, se informa que no se solicita y no es necesario incluir en la oferta:

- La modificación de bases de datos, tanto del lado Subestación, como del lado Centro de Control.
- Ampliación hardware de RTU para incorporar las señales a agregar. De ser necesario realizar alguna modificación en la RTU, la contratista deberá proveer material (borneras, cable comando) y mano de obra, no hardware específico de la RTU.

La modificación de software del HMI de la RTU y la incorporación del TRD2 en el CCEE estará a cargo del personal idóneo de SOFSE de la Línea Roca. La contratista deberá asistir si hay que realizar alguna modificación en la posición de señales en las borneras disponibles.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: CIRCULAR ACLARATORIA N°6

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.