23 de Mayo de 2018.

## CIRCULAR N° 4

# LICITACION ABREVIADA NACIONAL N°1/2018 - EXPTE. TRE-SOF-0007551/2018

"LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL PARA LA INSTALACION DE GRUPOS ELECTROGENOS A CABINAS DE SEÑALES EN RAMALES NO ELECTRIFICADOS".

#### **ACLARATORIA CON CONSULTAS**

Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Licitación Abreviada Nacional por medio autorizado en el Pliego de Condiciones Particulares, en los términos de su Artículo 7°, Apartado "CONSULTAS Y ACLARACIONES".

## **CONSULTA Nº 1:**

"...quería saber si los grupos electrógenos a proveer pueden tener motor con aspiración natural, o indefectiblemente deben ser sobrealimentados..."

#### **RESPUESTA Nº1:**

Deberán ser sobrealimentados como se especifica en el PETP.

Las demás cuestiones inherentes del llamado se mantienen inalterables.