



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Circular

Número:

Referencia: CIRCULAR N°5

CIRCULAR N° 5

LICITACION ABREVIADA NACIONAL N° 72/2021 - EX-2021-124321674- -APN-SG#SOFSE

“LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL PARA OBRA TALLER VICTORIA - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA RIEL AÉREO 815 VCC. Y SUS INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS – LÍNEA MITRE”

INFORMACIÓN CON CONSULTA

Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Licitación Abreviada Nacional, derivadas por medio autorizado por Pliego en los términos del Artículo 7°, Apartado "CONSULTA Y ACLARACIONES" del Pliego de Condiciones Particulares de SOF SE para el presente llamado.

CONSULTA N° 1:

Para el equipamiento de 815 Vcc celda con interruptor y celda con contactor consultamos si las celdas pueden ser marca COET y los equipos marca SECHERON.

RESPUESTA N° 1:

Ajustarse a lo solicitado en Pliego de Especificaciones Técnicas, planilla de cotización y Planilla de datos garantizados.

CONSULTA N° 2:

Con respecto al Cable 3 x 25 mm² + 1 x 16 mm², el mismo debe ser armado con fleje de acero o apantallado con fleje de cobre?

RESPUESTA N° 2:

Ampliando lo indicado en Pliego de Especificaciones Técnicas y Planilla de datos garantizados, se informa que el cable $3 \times 25 \text{ mm}^2 + 1 \times 16 \text{ mm}^2$ debe de ser armado con fleje de acero.