

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2018

CIRCULAR N° 5

LICITACION ABREVIADA NACIONAL N° 52/2018 - EXP. TRE-SOF-0001272/18

**“LICITACION ABREVIADA NACIONAL PARA LA OBRA AMPLIACION Y MEJORA DE
LAVADERO DE COCHES - TAPIALES”**

INFORMACIÓN CON CONSULTA

Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Licitación Abreviada Nacional, derivadas por medio autorizado por Pliego en los términos del Artículo 7°, Apartado "CONSULTA Y ACLARACIONES" del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de SOF SE para el presente llamado.

CONSULTA N° 1:

La estructura metálica para techado del lavadero a construir, que terminación superficial tendrá? Pintura epoxi o galvanizado?

RESPUESTA N° 1:

El acabado final de la estructura metálica para techado del lavadero a construir, se realizara con pintura epoxi, siguiendo las especificaciones plasmadas en el PET.