

**CIRCULAR N° 3**

**LICITACION PÚBLICA N° 53 / 2015 – EXPTE. 6919 / 2015**

**“READECUACIÓN DE ESTACIÓN CONSTITUCIÓN, DEPENDENCIAS PARA EL PERSONAL DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS, GUARDAS, CONTROL CENTRAL DE ENERGÍA Y PERSONAL DE TRUNKING – LÍNEA ROCA”.-**

**ACLARATORIA SIN CONSULTA**

Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Licitación Pública, derivada por medio autorizado por Pliego en los términos del Artículo 5°, Apartado "CONSULTA Y ACLARACIONES" del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de SOF SE para el presente llamado.

**INFORMACION N° 1:**

*OBRA: Sobre las Especificaciones Técnicas Particulares*

Con referencia a la obra de DEPENDENCIAS PARA PERSONAL DE CONDUCTORES ELECTRICOS, GUARDAS, CONTROL CENTRAL DE ENERGIA Y PERSONAL DE TRUNKING EN PC, se aclara:

1. El nivel de piso terminado del edificio será + 12 cm respecto del nivel de entrada del portón metálico, próximo al edificio de paracas.
2. Se ejecutarán dos salidas de emergencia con puertas, barrales, carteles de señalización y todo otro elemento, según reglamentación vigente en la planta baja, una por edificio.