

Buenos Aires, 08 de Agosto de 2019.-

**CIRCULAR N° 1**

**LICITACION ABREVIADA NACIONAL N° 10/2019**  
**EX-2019-18831789- -APN-SG#SOFSE**

**“LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL PARA LA PROVISIÓN DE ILUMINACIÓN PARA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN”**

**INFORMACIÓN CON CONSULTA**

Respuestas a las Consultas por participantes del presente llamado a Licitación Abreviada Nacional, por medio autorizado por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en los términos del Artículo 6°, Apartado titulado "CONSULTAS y ACLARACIONES".

**CONSULTA N°1:**

ITEM	NUM	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	LINEA	OBRA	LUGAR DE LA OBRA O ACOPIO	PLAZO DE ENTREGA	ALMACEN DE RECEPCION	CANTIDAD A ENTREGAR	consultas
1	NUM85337310200N	ARTEFACTO DE ILUMINACION COLGANTE SATURNO LED DE 165 W	C/U	64	LSM	21	PALERMO	60	HORNOS 2497, CASEROS (ALMACEN DE MATERIALES GENERALES DE INFRAESTRUCTURA)	4	ACEPTAN UFO BGH?
					LSM	22	RETIRO	60	HORNOS 2497, CASEROS (ALMACEN DE MATERIALES GENERALES DE INFRAESTRUCTURA)	60	ACEPTAN UFO BGH?
2	NUM85336010250N	BALIZA ELECTRICA FIJA - OPTICA DE LEDS COLOR AMBAR DIAMETRO 200 MM 12 V	C/U	2	LS	3	Pasos a Nivel prog 22,22 a 29,265	60	RESERVISTAS ARGENTINOS 101 Y VIAS DEL FFCC SARMIENTO, C.A.B.A. (ALMACEN LINIERS)	2	NO SE COTIZA
3	NUM85334592030N	COLUMNA DE ALUMBRADO 6 MTS BASE DIAM. 11,40 CM PUNTA DIAM. 6 CM CON PORTA EQUIPO Y BRAZO ARMADO	C/U	108	LS	2	Estaciones Servicios Diesel	120	RESERVISTAS ARGENTINOS 101 Y VIAS DEL FFCC SARMIENTO, C.A.B.A. (ALMACEN LINIERS)	108	OK
4	NUM85329080450N	LAMPARA LED CLASICA 9W E27 LUZ DIA	C/U	8	LM	20	Taller Victoria	120	SIMÓN DE IRIONDO 1608 Y VIAS DEL FFCC MITRE, SAN FERNANDO, BS. AS. (ALMACEN VICTORIA)	8	ACEPTAN 2DAS MARCAS?
5	NUM85329030030N	LAMPARA LED ROSCA GOLIAT E40 40 W LUZ DIA / FRIA	C/U	180	LM	1	Taller Victoria	60	SIMÓN DE IRIONDO 1608 Y VIAS DEL FFCC MITRE, SAN FERNANDO, BS. AS. (ALMACEN VICTORIA)	180	ACEPTAN 2DAS MARCAS?
6	NUM85334541600N	LUMINARIA LED (168W) PARA ALUMBRADO PUBLICO	C/U	181	LSM	21	PALERMO	60	HORNOS 2497, CASEROS (ALMACEN DE MATERIALES GENERALES DE INFRAESTRUCTURA)	14	ACEPTAN PHILCO O INTERELEC?
					LSM	22	RETIRO	60	HORNOS 2497, CASEROS (ALMACEN DE MATERIALES GENERALES DE INFRAESTRUCTURA)	70	ACEPTAN PHILCO O INTERELEC?
					LSM	25	Est Bella VISTA	90	HORNOS 2497, CASEROS (ALMACEN DE MATERIALES GENERALES DE INFRAESTRUCTURA)	42	ACEPTAN PHILCO O INTERELEC?
					LSM	26	Est. San MIGUEL	120	HORNOS 2497, CASEROS (ALMACEN DE MATERIALES GENERALES DE INFRAESTRUCTURA)	31	ACEPTAN PHILCO O INTERELEC?
LSM	31	Est. CABRED	120	HORNOS 2497, CASEROS (ALMACEN DE MATERIALES GENERALES DE INFRAESTRUCTURA)	24	ACEPTAN PHILCO O INTERELEC?					
7	NUM85334543560N	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO 100 W 15000 LM COLOR FRIO	C/U	148	LS	2	Estaciones Servicios Diesel	120	RESERVISTAS ARGENTINOS 101 Y VIAS DEL FFCC SARMIENTO, C.A.B.A. (ALMACEN LINIERS)	108	ACEPTAN PHILCO O INTERELEC?
					LM	8	Est Delta	90	SIMÓN DE IRIONDO 1608 Y VIAS DEL FFCC MITRE, SAN FERNANDO, BS. AS. (ALMACEN VICTORIA)	20	ACEPTAN PHILCO O INTERELEC?
					LM	7	Est. Maipú	60	SIMÓN DE IRIONDO 1608 Y VIAS DEL FFCC MITRE, SAN FERNANDO, BS. AS. (ALMACEN VICTORIA)	20	ACEPTAN PHILCO O INTERELEC?
8	NUM85338010200N	REFLECTOR DOBLE A LED 30W 220V- CON TRIPODE EXTENSIBLE Y LLAVE DE COORTE	C/U	1	LSM	1	PaN Yrigoyen	60	HORNOS 2497, CASEROS (ALMACEN DE MATERIALES GENERALES DE INFRAESTRUCTURA)	1	ACEPTAN INTERELEC?
9	NUM85338010700N	REFLECTOR LED 200 W IP65 LUZ BLANCA FRIO	C/U	50	LSM	22	RETIRO	60	HORNOS 2497, CASEROS (ALMACEN DE MATERIALES GENERALES DE INFRAESTRUCTURA)	50	ACEPTAN INTERELEC?
10	NUM85338010600N	REFLECTOR LED DE 100 W 8000/9000 LM LUZ BLANCA FRIA	C/U	154	LM	1	Taller Victoria	60	SIMÓN DE IRIONDO 1608 Y VIAS DEL FFCC MITRE, SAN FERNANDO, BS. AS. (ALMACEN VICTORIA)	150	ACEPTAN INTERELEC O URULAMP?
					LS	3	Pasos a Nivel prog 22,22 a 29,265	60	RESERVISTAS ARGENTINOS 101 Y VIAS DEL FFCC SARMIENTO, C.A.B.A. (ALMACEN LINIERS)	4	ACEPTAN INTERELEC O URULAMP?
11	NUM85338610000N	TRIPODE TELESCOPICO METALICO PARA DOS LUCES	C/U	2	LS	3	Pasos a Nivel prog 22,22 a 29,265	60	RESERVISTAS ARGENTINOS 101 Y VIAS DEL FFCC SARMIENTO, C.A.B.A. (ALMACEN LINIERS)	2	OK
12	NUM81837120100N	COLUMNA METALICA PARA ALUMBRADO DE 4 MTS - ALTURA CALZADA 2.8 M CCHBS/B	C/U	15	LS	1	Taller Haedo	60	RESERVISTAS ARGENTINOS 101 Y VIAS DEL FFCC SARMIENTO, C.A.B.A. (ALMACEN LINIERS)	15	OK
13	NUM85337310450N	ARTEFACTO DE ILUMINACION ELECTRICA COLGANTE CAMPANA DIAM 45CM E40	C/U	180	LM	1	Taller Victoria	60	SIMÓN DE IRIONDO 1608 Y VIAS DEL FFCC MITRE, SAN FERNANDO, BS. AS. (ALMACEN VICTORIA)	180	ACEPTAN BGH O INTERELEC?

**RESPUESTA N° 1:**

Se concluye que las mismas a fin de ser aptas técnicamente deben ajustarse a las especificaciones técnicas descriptas en el pliego que se acompañó oportunamente en el expediente.

**CONSULTA N° 2:**

*“...ITEM 3: La descripción del producto no coincide con la especificación técnica.*

*Altura total 6.8 mts?*

*inclinacion de brazo?*

*diametros de caños? (en la descripción menciona Ø11.40cm de base pero en la ET menciona solo dos tramos de Ø88.9mm y Ø76mm. )...”*

*“...ITEM12. Especificacion tecnica nombra 3 tramos pero inidica solo dos diametros cual seria el diametro faltante?*

*Falta detalle de tipo de brazo junto con medidas...”*

**RESPUESTA N° 2:**

Item 3

Altura de Columna 6.80mts.

Armado en 2 tramos, el primero inferior de 3.80mts de caño de diam. 88.9 mm y el segundo superior de 3.00mts de caño de diam. 76mm.

El acople horizontal de 0.60mts a 90 grados del vertical será de diam. 60mm.

El resto ídem descripción del producto.

Item 12

Altura de Columna 4.60mts.

Armado en 2 tramos, el primero inferior de 2.60mts de caño de diam. 88.9 mm y el segundo superior de 2.00mts de caño de diam. 76mm.

El acople horizontal de 0.40mts a 90 grados del vertical será de diam. 60mm.

El resto ídem descripción del producto.