



- ⊗ Panel de alarmas y accionamientos
Lamparas de señalización
Protección Interruptor TR EDESUR
Protección Interruptor TR F.A
Falta Tensión EDESUR
Falta Tensión F.A
Marcha Grupo Electrogeno
- Pulsador Anulación de Alarmas
Acusticas
Selector manual
Tensión de comando 0-1
- 1 0
F.A 0 ER
● Selector manual
FA-0-EDESUR
- N AU
● Selector manual PRESELECCIÓN
NORMAL-AUTOMATICO
- N GE
● Selector manual
SERVICIOS ESENCIALES
NORMAL-GRUPO
- P N
● Selector manual
GRUPO ELECTROGENO
PARADO- NORMAL

SALIDA A SERVICIOS TDG
SEÑALES DE SALIDA A TELECOMANDO
SALIDA SUMINISTRO Y CONTROL A SERVICIOS ESENCIALES TDG
SEÑALES DE CONTROL A GRUPO ELECTROGENO

PLANO NO APTO PARA LA CONSTRUCCION
PLANO ESQUEMATICO - SE ENTREGA A TITULO INFORMATIVO
 ES RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE / CONTRATISTA VERIFICAR LA
 CONCORDANCIA ENTRE LO INDICADO EN EL PLIEGO Y PLANOS ADJUNTOS

UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS E INGENIERÍA
Fecha: 25/01/2018
Dibujo: -
Proyectó: -
Revisó: -

OBRA: CAMBIO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA EN CABIN RETIRO - LINEA MITRE
PLANO: Diagrama unifilar general TTA

Línea Mitre
 Medidas en "m" | Esc: s/e
 Plano N°:
 LMT-EL-0003-003