

Buenos Aires, 30 de Noviembre de 2016.-

CIRCULAR N° 3

LICITACION PRIVADA N° 132/2015 - EXPTE. TRE-SOF-0008888/2015

**“LICITACIÓN PRIVADA PARA LA CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO DE
DESMALEZADO EN ESTACION PILAR – LINEA SAN MARTIN”**

ACLARATORIAS CON CONSULTA

Respuestas a consultas efectuadas por Participantes del presente llamado a Licitación Privada por medio autorizado por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en los términos de su Artículo 5°, Apartado “CONSULTA Y ACLARACIONES”.

CONSULTA N° 1

“La demolición de las bases existentes y relleno de tanques cisterna/Cámaras está incluida en este pliego? En caso de no estarlo como se procederá?”

RESPUESTA N° 1

La demolición del edificio existente y el relleno de los tanques cisterna no pertenece al alcance de la obra. Se ejecutará la construcción base de desmalezado según PETP sin intervención sobre el sector existente.

CONSULTA N° 2

“Favor indicar ubicación de pilar eléctrico existente y la estimación de consumo de la nueva Base para Señalamiento”

RESPUESTA N° 1


El pilar existente, se encuentra localizado por EDENOR, con dirección Nazarre y T. Marquez, tarifa T2, Medidor: 171161; Pot. Contratada=40 kW, frente al Campamento de Vías.

No obstante, el relevamiento y toma de cargas actuales, es tarea de los oferentes. En el pliego, ver ítem 21.14.5, donde se indican “Gestiones y Tramitaciones”.

No se cuenta en la actualidad, con la potencia estimada para la Base de Señalamiento (Ver el mismo ítem ya indicado).

Esa Base ha sido licitada, pero la obra aún no ha comenzado. Sin embargo, se sugiere adoptar una potencia similar a la correspondiente a la base de desmalezado objeto del presente concurso.

Recordar además, el adicional de un 35% de Reserva.


Lic. Pablo E. Badaracco
Coordinador General
Contratos