

## **CIRCULAR ACLARATORIA N° 2**

### **LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL N° 16/2021**

#### **EX-2021-38348447- -APN-SG#SOFSE**

### **“LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL PARA EL CONTROL Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE PUENTES METÁLICOS PRINCIPALES – GRUPO 2”**

#### **INFORMACIÓN CON CONSULTA**

Respuestas a consultas efectuadas por interesados en participar del llamado a Licitación, por medio autorizado en los términos del artículo 6 del Pliego de Condiciones Particulares.

#### **CONSULTA N° 1:**

*“...En Art. 6 – EXIGENCIAS PARA PRESENTACION DE OFERTAS, página 11 dice:  
“... Para el caso de ensayos estandarizados, en caso de resultar adjudicatario, el laboratorio deberá certificar acreditación de cumplimiento de la Norma ISO/IEC/ 17025 deberá contar con acreditación vigente del Organismo Argentino de Acreditación”*

*CONSULTA: ¿Es condición EXCLUYENTE que el laboratorio cumpla con la Norma ISO/IEC 17025?...”.*

#### **RESPUESTA N° 1:**

Dada la singularidad de las características de los materiales que conforman las estructuras a evaluar, se ratifica lo indicado en el Art 6° en cuanto a la jerarquía de los laboratorios propuestos. No obstante, resulta oportuno destacar que dicha condición será de aplicación en caso de resultar adjudicatario.

Asimismo, cabe indicar que la acreditación bajo la Norma ISO/IEC/ 17025 no resulta restrictiva en cuanto existen varios laboratorios homologados, a modo ilustrativo en el sitio [www.oaa.org.ar](http://www.oaa.org.ar) pueden consultarse el listado de empresas acreditadas bajo esta norma. A su vez, en el caso en que al momento de realizarse los ensayos, la homologación bajo la Norma ISO/IEC 17.025 hubiese perdido vigencia, será admisible la aplicación de un proceso de homologación particular de los procesos y medidas a utilizar por parte del comitente, en base a protocolos presentados por el laboratorio actuante.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Circular aclaratoria**

**Número:**

**Referencia:** CIRCULAR ACLARATORIA N°2

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.