



<b>OBSERVACIONES:</b>		<b>REFERENCIAS:</b>	
ESTRUCTURA, HERRAJES Y BULENERÍA SERÁN GALVANIZADOS EN CALIENTE		AISSLADOR PARA SOPORTE EXTERIOR TIPO PEDESTAL - MODELO AS15 DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES MODELO: DB 15/10 SECCIONADOR FUSIBLE TIPO KEARNEY - MN241 - 15 kV MORSETO BIFILAR P/CABLE AL-AC 50/8	
<b>PLANO NO APTO PARA LA CONSTRUCCIÓN</b>			
PLANO ESQUEMÁTICO - SE ENTREGA A TÍTULO INFORMATIVO /// ES RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE / CONTRATISTA VERIFICAR LA CONCORDANCIA ENTRE LO INDICADO EN EL PLIEGO Y LOS PLANOS ADJUNTADOS			
<b>TRENES ARGENTINOS OPERACIONES</b> Obra: --- Ubicación: TALLER M.R. REMEDIOS DE ESCALADA		Proyectó: G.G. Dibujó/Modificó: J.V. Revisó: W.J.	
OBRAS E INGENIERÍA LÍNEA ROCA		<b>PLANO TIPO</b>	
		PUESTO DE TRANSFORMACIÓN A NIVEL /// L.D.F.	
Escala: ---	Fecha: 18/09/17	D 0 2 3 0 1 E L	Total de Hojas: 1 de 1