

Buenos Aires, 6 de mayo de 2021

CIRCULAR ACLARATORIA N° 3

CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREAVIA N° 36/2020

EX-2020-84247444- -APN-SG#SOFSE

**"LICITACIÓN ABREVIADA NACIONAL PARA LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE
TABLERO ELECTRICO T.G.B.T. (380 VCA.) TALLER VILLA LURO – LÍNEA
SARMIENTO"**

INFORMACIÓN CON CONSULTAS

Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Contratación Directa por Compulsa Abreviada, derivadas por medio autorizado en los términos del Artículo 7°, Apartado "CONSULTA Y ACLARACIONES" del Pliego Condiciones Particulares de SOF SE para el presente llamado.

CONSULTA N° 1:

"...En el pliego de especificaciones técnicas, en el unifilar de la página 61, se detalla que los interruptores de entrada y el interruptor de acoplamiento deben ser de 1600A motorizados. Los instalados actualmente en cambio son de 400A y 630A, según se observó en la visita de obra. En función de esta diferencia, ¿qué calibre se desea que se considere para los interruptores?"

INFORMACIÓN N° 1:

Se debe considerar lo solicitado en pliego.

CONSULTA N° 2:

"¿...Se desea que estén motorizados o que sean motorizables?"

INFORMACIÓN N° 2:

Se debe considerar lo que establece el pliego, motorizados.

CONSULTA N° 3:

¿...Es correcto considerar 50kA como nivel de corriente de corto según lo especifica el unifilar o dicho valor debería ser menor?"

INFORMACIÓN N° 3:

Se debe considerar lo solicitado en pliego.

Dadas las respuestas, se aclara que los interruptores actuales corresponden a una instalación provisoria y que no está incluida su utilización o reutilización en el alcance de la obra en trato.

CONSULTA N° 4:

“Por favor, infórmenme si estamos a tiempo de realizar una visita a obra.”

INFORMACIÓN N° 4:

Conforme lo dispuesto por el Pliego de Condiciones Particulares SOFSE, y en virtud de lo solicitado, se realizará una segunda visita de reconocimiento, de acuerdo al siguiente cronograma:

- Fecha: 7/05/2021:
 - Lugar de Encuentro: TALLER VILLA LURO - Calle IRIGOYEN 198 (debajo la autopista) CABA. (-34.6364833, -58.5061022).
 - Horario: 9:30 hs.
 - Coordinador de la Visita: Sr. Sergio Merluccio – cel: 1144040394.
 - Información Adicional: Los oferentes deberán concurrir munidos de calzado de seguridad y casco.

Se aclara que la visita no es obligatoria para quienes se presentaron a la primera.