

**CIRCULAR N° 2**

**LICITACION PRIVADA N° 82 / 2015 – EXPTE. 6629 / 2015**

**“ADECUACIÓN DE BASE PARA EL PERSONAL DE SEÑALAMIENTO EN ESTACIÓN  
PILAR – LÍNEA SAN MARTÍN”.-**

**ACLARATORIAS CON CONSULTA**

Respuestas a las consultas de los Participantes del llamado a Licitación Privada, derivadas por medio autorizado por Pliego en los términos del Artículo 5°, Apartado "CONSULTA Y ACLARACIONES" del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de SOF SE para el presente llamado.

**CONSULTA N° 1:**

“En la parte eléctrica del pliego se especifican los siguientes elementos a proveer para el exterior:

1. Pescantes y artefactos de led en el perímetro
2. Tortugas en el perímetro
3. Columna de alumbrado

La columna no especifica si lleva algún tipo de artefacto y con respecto a los otros dos puntos parecen superponerse por lo que solicitamos una aclaración al respecto.-

Además quisiéramos saber a qué altura deberán colocarse los pescantes y cuantos son y cuál es la ubicación exacta de la columna, y si es una sola.-

Muchas gracias”.

**RESPUESTA:**

A- La columna de iluminación citada,, según se dice en el pliego:

“Además, entre la línea municipal y el edificio, de lado límite del predio, el Contratista instalará una columna de iluminación, tipo Obrelectric, de 7 metros de altura libre.....El brazo de la columna será de 2 mts de longitud...”

La columna (“una columna”) la posicionará el Contratista, de acuerdo a su anteproyecto; cálculo de iluminación exterior a presentar (y estimativamente ubicada a la mitad “entre la línea municipal y el

edificio”) a aprobar por la Inspección. El tipo de artefacto, será el mismo a los instalados sobre pescante (100 o 200W, de acuerdo a cálculo de iluminación para “patio interior”).

B- Se deberán instalar pescantes para artefactos de alumbrado con leds, tipo Greenway de Philips o calidad equivalente (a criterio de la Inspección), que, en la práctica, serían, estimativamente, de 100W, debiendo lograr un nivel luminoso de 30 lux de lado acceso y patio interior.

Los brazos de los pescantes a instalar, serán tipo Obrelectric, modelo BC, de 2,00 mts. de vuelo.

La altura de montaje y posicionamiento, cantidad de artefactos, etc., dependerá del cálculo de iluminación (en este caso exterior) de la Contratista (y a aprobar luego por SOFSE, en la medida que se cumplan los valores de nivel de iluminación pedidos en el pliego).

C- Los artefactos tipo tortuga, según se dice en el pliego:

“...En los laterales ...; se aclara: lado posterior del edificio ... y Pasillo de circulación lado vías, se deberán instalar artefactos tipo tortuga, modelo tipo Interelec, redondas, con visera, color negro, con lámpara bajo consumo 20W: Cantidad: 5 artefactos (mínimo), de cada lado.

Es decir los tipos de artefactos no se superponen:

- De lado Pasillo y posterior, instalar tortugas.
- De lado “Patio Interior”, tipo Greenway con pescante.